

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonících
Evidenční číslo VZ:	P18V00001270
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 2. 2019, resp. 21. 2. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme jejich úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka

- 1) U okenní pozice č.9 je v půdorysu okótován parapet, ve výpisu prvků je naznačeno okno, co platí?
- 2) Okenní pozice č.7 - otevírání je mimo dosah dosáhnutí, budou požadovány pákové ovladače?
- 3) U pozice č.4 uvádí PD kombinaci plastové výplně se sklem, ve výpisu prvků je naznačeno sklo, prosím upřesnit
- 4) V technické zprávě je uvedeno, že rámy oken jsou s izolační vložkou. Pokud splníme celkové U musí být?
- 5) Stavební hloubky 83 mm u dveří a 82 u oken - musí být splněna při splnění celkových tepelných parametrů?
- 6) V projektu není uvedena úprava základů pro posun ocelového schodiště - v rámci prohlídky plnění bude nutné
- 7) VV neuvádí u vnitřních úprav opravy obkladů v sociálech - dle prohlídky bude nutné.
- 8) Prosím o upřesnění skladby střechy na garáži z důvodu možnosti stavby lešení
- 9) Nenašel jsem doplnění obkladů u oken na WC, je předmětem zakázky?
- 10) Je možné použít profil okna bez izolační vložky při zachování třídy rámu A, počtu komor a Uw?
- 11) Prosím o upřesnění barvy oken a dveří (ve výkazu psáno bílá-šedá a v technické zprávě oboustranně šedá)
- 12) Okna O07 (banka) – u nadsvětlíků kliky nebo pákové ovladače? Sklo standardní nebo bezpečnostní? Prosím o upřesnění členění (výška nadsvětlíku).
- 13) Okna O09 (schodiště) - sklo standardní nebo bezpečnostní?

Odpověď zadavatele

- 1) V půdorysech výkresové části nejsou parapety označovány jako pozice oken, ale jako pozice KL1 v popisu klempířských prvků.
- 2) Definováno popisem D.1.20 Výpis výplní otvorů. U pozice č. O07 je definováno popisem snížená montáž ovládání křídel. Jedná se tedy o pákové ovládání oken. Výška nadsvětlíku 550 mm.
- 3) Z položeného dotazu není jasné, zda se jedná o pozici dveří či oken (O04 nebo D04), avšak u obou výplní se jedná o kompletní prosklení prvků.
- 4) Musí být splněny maximální požadavky na součinitele prostupu tepla U_w dle energetického posudku.
- 5) Musí být splněny maximální požadavky na součinitele prostupu tepla U_w dle energetického posudku.
- 6) Spodní rám nosné konstrukce schodiště umožňuje úpravou způsobu kotvení tuto konstrukci ukotvit do stávající základové konstrukce schodiště (definováno popisem v PD, TZ a ve výkazu výměr položkou s kódem SUB-13).
- 7) Při demontáži stávajících výplní otvorů se předpokládá demontáž směrem ven k vnějšímu líci fasády, takže by mělo dojít k minimálnímu poškození vnitřního ostění výplní otvorů. Přesto je výkazem výměr uvažováno s opravou vnitřního ostění výplní otvorů vápenocementovou omítkou.
- 8) Skladba střešní roviny garáže není předmětem této zakázky. Skladba střešní roviny je uvedena v samostatné projektové dokumentaci pasportu objektu (viz. příloha tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1).
- 9) Při demontáži stávajících výplní otvorů se předpokládá demontáž směrem ven k vnějšímu líci fasády, takže by mělo dojít k minimálnímu poškození vnitřního ostění výplní otvorů. Přesto je výkazem výměr uvažováno s opravou vnitřního ostění výplní otvorů vápenocementovou omítkou.
- 10) Musí být splněny maximální požadavky na součinitele prostupu tepla U_w dle energetického posudku.
- 11) Oceněna bude varianta dle výkazu výměr (ex. čedičově šedá / in. bílá).
- 12) Definováno popisem v PD D.1.20 Výpis výplní otvorů. U pozice č. O07 je definováno popisem snížená montáž ovládání křídel. Jedná se tedy o pákové ovládání oken. Výška nadsvětlíku 550 mm s členěním dle výkresu bez požadavku na bezpečnostní sklo.
- 13) Bez požadavku na bezpečnostní zasklení. Pouze spodní výplň okenní výplně Connex 6. Vše je blíže specifikováno Výkresovou částí D.1.20 Výpis výplní otvorů, technickou zprávou a požárně bezpečnostním řešením.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do 6. 3. 2019, 13:00 hod.

V Praze dne 22. 2. 2019

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy

