



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Instalace sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů (SO 02 Kurkovo jezírko)
Evidenční číslo VZ	8/2019
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 28. 2. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dotaz č. 1: Dobrý den, prosíme o lepší specifikaci zásuvek v zásuvkových skříních - jedná se o počty - kolik a jakých? A o vlastní schéma zapojení zás. skříní.

Děkuji za odpověď.

Odpověď č. 1: Každá ze zásuvkových skříní bude osazena 2x 400V 32A 5 pólová IP min. 65 a 8x 250V 3 pólová 16A IP min. 65. Zásuvkové skříně ZS3, ZS6 a ZS7 mají navíc k tomuto vyvedenou datovou zásuvku. V tomto byl i upraven výkaz výměr. Vlastní osazování elektrovýstroje provádí obvykle dodavatel skříní. Princip a schéma zapojení je pak dáno jeho zvyklostmi.

V Kladrubech nad Labem dne 1. 3. 2019

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek