



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 1. 3. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav - Stavba depozitáře“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz

Jako účastník zadávacího řízení žádáme tímto o vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: Plastové okno, označení 0/01 a 0/03 - maximální možná výška křídla je 2400 mm.
Je možno okno vyrobit ze 2 dílů?

Dotaz č. 2: Al vstupní venkovní dveře, označení D/01 a D/02 - bezpečnostní třída BT4, prostup tepla $U_d=1,4$. Hodnoty se vzájemně vylučují. Pokud by měly být dveře tepelně izolační, nelze dodržet bezpečnostní třídu BT4.
Kterou hodnotu lze vyloučit?

Odpověď

Ad. 1

Ve vztahu k dotazu ohledně oken zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci oken, která je obsažená v položkovém rozpočtu. Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že okenní rám oken 0/01, 0/02 a 0/03 musí být vyroben z jednoho dílu. Zadavatel dále doplňuje prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele tabulku oken, která plně odpovídá popisu oken uvedenému v rámci položkového rozpočtu.

Ad. 2

Ve vztahu k dotazu ohledně požadavků na vstupní venkovní dveře zadavatel uvádí, že požadavek na bezpečnostní třídu BT4 vstupních venkovních dveří je pro dodavatele závazný a na tomto trvá. Ohledně požadavku zadavatele na prostup tepla u vstupních venkovních dveří zadavatel uvádí, že tyto musejí odpovídat požadavkům příslušné normy ČSN na prostup tepla.

S ohledem na shora uvedené rozhoduje zadavatel o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 3. 2019 do 11:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci

v.z. Mgr. Petr Prášek, advokát