





Označení	Schéma (vyobrazení)	Popis	1.NP	2.NP	Celkem
0/01		Okno dvoukřídle otevíravé a výklopné a jedno pevné pole Okno je děleno na tři stejné pole. Spodní pole je neutevíravé, prosklené. Horní dvě pole jsou otevíravé a výklopné křídla. Plastové okno s 6-ti komorovým systémem Stavební hloubka minimálně 74mm Celé okno - Uw= 1,2 W/m²K Požadavky na okno/sklo: Izolační dvojsklo s teplým vnitřním rámečkem v barvě rámu okna Sklo bude mít zvýšenou bezpečnost proti vniknutí - vrstvené sklo s folií Sklo sníží teplotní zisky ze slunečního záření Vnitřní tabule bude z kaleného skla, aby došlo k zamezení úrazu při rozbití skleněné tabule Sklo bude snižovat únik tepla z interiéru Izolační dvojskla - Rw = 32 dB a lepší hodnota Kování: celoodvodové,okenní klika uzamykatelná - v provedení nerez mat	29	-	29
0/02		Okno jednokřídle otevíravé, výklopné Plastové okno s 6-ti komorovým systémem Stavební hloubka minimálně 74mm Celé okno - Uw= 1,2 W/m²K Požadavky na okno/sklo: Izolační dvojsklo s teplým vnitřním rámečkem v barvě rámu okna Sklo bude mít zvýšenou bezpečnost proti vniknutí - vrstvené sklo s folií Sklo sníží teplotní zisky ze slunečního záření Vnitřní tabule bude z kaleného skla, aby došlo k zamezení úrazu při rozbití skleněné tabule Sklo bude snižovat únik tepla z interiéru Izolační dvojskla - Rw = 32 dB a lepší hodnota Kování: celoodvodové,okenní klika uzamykatelná - v provedení nerez mat	18	-	18
0/03		Okno jednokřídle otevíravé a výklopné a jedno pevné pole Okno je děleno na dva dvě pole v úrovni madla zábradlí (v zákrytu). Spodní pole je neutevíravé, prosklené. Horní pole je otevíravé a výklopné křídlo. Plastové okno s 6-ti komorovým systémem Stavební hloubka minimálně 74mm Celé okno - Uw= 1,2 W/m²K Požadavky na okno/sklo: Izolační dvojsklo s teplým vnitřním rámečkem v barvě rámu okna Sklo bude mít zvýšenou bezpečnost proti vniknutí - vrstvené sklo s folií Sklo sníží teplotní zisky ze slunečního záření Vnitřní tabule bude z kaleného skla, aby došlo k zamezení úrazu při rozbití skleněné tabule Sklo bude snižovat únik tepla z interiéru Izolační dvojskla - Rw = 32 dB a lepší hodnota Kování: celoodvodové,okenní klika uzamykatelná - v provedení nerez mat Jedná se o okna ve 2.NP s parapetem 300mm. Bude instalováno zábradlí, které je vykázano v zámečnických výrobcích. Zábradlí musí umožnit údržbu okna.	-	51	51
	délka 560mm, hloubka 220mm	Vnitřní parapet Parapet bílé barvy délka 560mm, hloubka 220mm Součástí okna umístěného ve zdivu je parapet v interiéru (DTD se zesílenou čelní hranou) povrchová úprava HPL laminát odstín bílá	6	-	6

PŮVODNĚ BYLO OKNO JAKO JEDNO KŘÍDLO, POČET OKEN SE ÚPRAVOU NEZMĚNIL.
MÍSTO JEDNOHO KŘÍDLA JSOU DVĚ



PŮVODNĚ BYLO OKNO JAKO JEDNO KŘÍDLO, POČET OKEN SE ÚPRAVOU NEZMĚNIL.
MÍSTO JEDNOHO KŘÍDLA JSOU DVĚ

