



V Praze dne 6. 3. 2019

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

### „Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav - Stavba depozitáře“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

---

#### Dotaz č. 1

Prosím, přesnou specifikaci hliníkových dveří.

- 1.specifikaci panikového kování. Pokud bude panikové kování EN1125 což jsou panikové hrazdy...potom musí být otvírání dveří ven. V PBR je naznačeno otvírání ven, ale v půdorysu 1.np je dovnitř.
- 2.BT<sub>4</sub> je pro vložku FAB nebo pro celý prvek?
- 3.pokud jsou dveře požární, nemůže být pod dveřmi osazen např. Purenit práh musí být na čistou podlahu (z důvodu atestu).!
- 4.specifikaci bezpečnostních pantů.

#### Odpověď č. 1

##### Ad. 1

Ve vztahu k dotazu ohledně specifikace panikového kování zadavatel uvádí, že v rámci hliníkových dveří požaduje dodání zámku s panikovou funkcí, tedy nikoli dodání panikového kování (panikových hrazd). Dveře ve směru úniku musí být dále otevíratelné bez použití klíčů.

Ke směru otvírání dveří zadavatel uvádí, že požaduje, aby byly dveře otevíratelné dovnitř.

##### Ad. 2

Požadavek zadavatele na bezpečnostní třídu BT<sub>4</sub> je závazný pro celý prvek, nikoli pouze pro vložku FAB.

### Ad. 3

Vztahuje-li se dotaz ke dveřím na fasádě, tj. ke dveřím na konci únikové cesty, sděluje zadavatel následující:

Nejedná se o požární dveře ve smyslu, který uvažuje tazatel, tj. o dveře se zvýšenou požární odolností. Jedná se o dveře, které se nacházejí na únikové cestě, proto jsou ze strany zpracovatele PBR na takové dveře kladeny požadavky uvedené v PBR (např. viz bod 1 PBR - budou osazeny dveře se zámkem s panickou funkcí). Dle názoru zadavatele tak nebrání nic osazení tepelněizolačního prahu.

### Ad. 4

Ve vztahu k dotazu ohledně specifikace bezpečnostních pantů zadavatel uvádí, že konkrétní specifikaci pantů nelze dodavatelům poskytnout, neboť panty musejí být součástí dodávky celých dveří, na které je vydán jejich výrobcem certifikát na požadovanou bezpečnostní třídu.

---

### Dotaz č. 2

Dotaz č. 1: Al vstupní dveře D/01 a D/02 - dveře **otvíravé dovnitř**.  
Musí být tento požadavek dodržen?

Dotaz č. 2: Al vstupní dveře D/01 a D/02 - zámek BT4, paniková funkce. Vzájemně se vylučuje.  
Který požadavek dodržet?

Dotaz č 3: Al vstupní dveře D/01 - panikové křídlo nesmí mít rozměr menší než 1100mm.  
Budou tedy dveřní křídla asymetrická (1100+500), nebo se změní rozměr dveří?

### Odpověď č. 2

#### Ad. 1

Zadavatel odkazuje na odpověď č. 1, Ad. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Ad. 2

Zadavatel odkazuje na odpověď č. 1, Ad. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a současně dodává, že do panikového zámku lze vložit cylindrickou vložku BT4 a kování BT4, tj. bude použit panikový zámek, nikoliv panikové kování. Panikový zámek může být osazen dveřním kováním například koule/klika.

#### Ad. 3

Zadavatel si není vědom požadavku na minimální rozměr panikového křídla, který uvádí tazatel (tj. min. 1100 mm) ve výše uvedeném dotazu.

V této souvislosti tak zadavatel odkazuje na bod 9.3. PBR stavby - POSOUZENÍ POČTU, DÉLKY A ŠÍŘKY ÚNIKOVÝCH CEST, kde je uvedeno následující:

#### Posouzení šířek nechráněných ÚC

*Šířky chodeb – 2,8 m, šířky schodišť – 1,0 m resp. 1,3 m, šířky dveří na ÚC minimálně 0,8 m na jedno křídlo. Vzhledem k minimální obsazenosti osobami, je možné konstatovat, že šířky únikových cest vyhovují bez průkazu.*

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

---

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o**  
**JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát**  
**AK Janstová, Smetana & Nevečeřal**  
na základě plné moci

v.z. Mgr. Petr Prášek, advokát