



LEGENDA ZNAČEK

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- SPÍNAČ SERIOVÝ
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 400V

LEGENDA ZTI:

- J3x1,5 mm --- UPRAVENÝ KABELOVÝ ROZVOD O PROTI
- J3x2,5 mm --- STAVAJÍCÍMU STAVU – ÚPRAVA MÍSTNOSTI MVE
- J5x2,5 mm ---
- J5x16 mm ---
- SVĚTLO NÁSTĚNÉ
- SVĚTLO ZÁŘÍVKOVÉ 58 W
- SVĚTLO 4x18 W /2x 40W – UPŘESNĚNO PŘI REALIZAZCI
- UMYVADLO/MYČI ŽLAB/DŘEZ
- PISOÁR
- KLOZET ZÁVĚSNÝ/VÝLEVKA
- BOJLER – 125/1
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
- ELEKTRICKÉ TOPENÍ 2500 W
- SUŠÁRNA ODĚVŮ

POZNÁMKA:

KABELÁŽE VĚST V PODHLEDECH NEBO PO STĚNĚ DLE ČSN BUDOVY MVE  
KABELY MOHOU BÝT VEDENY VE ŽLABECH A LÍSTÁCH PO STĚNĚ –  
INVESTOR SPECIFIKUJE V RAMCI STAVBY

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| ARCHITEKT :                                       | ODP. PROJEKTANT STAVBY:                            | VYPRACOVAL :    | KONTROLOVAL :   |
| Ing. Arch. Josef MŘÁZEK                           | Ing. Jan HLADÍŠ                                    | Ing. Jan HLADÍŠ | Ing. Jan HLADÍŠ |
| KRAJ :  | uhomovarský  | OBC :           | VD Nové Mlýny   |
| INVESTOR :  | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | stavba :        |                 |
| VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE |  |                 |                 |
| SO01.6 – ELEKTROČÁST                              |  |                 |                 |
| oddíl : D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB          |  |                 |                 |
| 01 - STAVEBNÍ ČÁST                                |  |                 |                 |
| obsah : PŮDORYS MVE - ÚPRAVA ELKTRO Č.4           |  |                 |                 |
| DATUM   | 2018   | Číslo výkresu : | 1:50            |
| FORMÁT  | 244 (A3)   |                 |                 |
| STUPEŇ  | PRO SP   |                 |                 |
|   |  |                 |                 |