



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ŠI/17/v,k/478

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 3.10.2017

Vodní zdroje Ekomonitor

Píšťovy 820

537 01 Chrudim III

Věc: Pardubice, Semtín – Velká strouha, oprava koryta, ř. km 4,800 – 6,230 – vyjádření k ohlášení stavby

V rámci stavby dojde k odtěžení sedimentů a v části Doubravic k opravě stávajícího opevnění.

K návrhu a realizaci akce máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací je nutné požádat provozní středisko vodovodů a provozní středisko kanalizací o přesné vytyčení vodovodního a kanalizačního potrubí. Uvedeným skutečným trasám v místě křížení s vodotečí bude se zástupci VAK dohodnut způsob opravy koryta a jeho čištění. Hloubka uložení potrubí bude podle potřeby ověřena kopanými sondami.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. V ochranném pásmu se nesmí používat mechanizace na zemní práce, provádět stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a terénní úpravy. V ochranném pásmu rovněž nelze hutnit či beranit.
3. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS V HK, oddíl B, vložka 999
- 5 -

Platnost vyjádření do 09/2018.

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: vyj. Pce 2017

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

9 10. 2017 / 1994