



- LEGENDA VĚTVÍ
- ① VĚTVĚ OTOPNÁ, TĚLESA – K REČE
– TEPLOTNÍ SPAD 80/65°C
 - ② VĚTVĚ OTOPNÁ, TĚLESA – GARÁŽE
– TEPLOTNÍ SPAD 80/65°C
 - ③ VĚTVĚ OTOPNÁ, TĚLESA – DO DVORA
– TEPLOTNÍ SPAD 80/65°C
 - ④ VĚTVĚ NAPLOVENÍ VZT
– TEPLOTNÍ SPAD 80/60°C
 - ⑤ REZERVA

PROJEKTANT: ING.MARTIN KROIS, AUTORIZACE Č. 0701189			
INVESTOR: PŮVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO			
AKCE:	ADMIN. BUDOVA ZHM - PLYNOVÁ KOTELNA U Dětského domova 263, Olomouc		
	OBJEKT: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ		
	DATUM	11/2018	
	MĚŘÍTKO	1:50	
	STUPEŇ PD	DPS	
	VÝKRES Č.	D.1.4.4-2.02	
ČÁST:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 - MĚŘENÍ A REGULACE		
NÁZEV:	Půdorys kotelny		