

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Opakování: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny MZe
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 3. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Na níže uvedené dotazy zadavatel poskytuje následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

V ZD je uvedeno, že kondenzační jednotky mají napájení 230V. Je možné nahradit jednotkami o stejných (nebo lepších parametrech) s napájením 380V?

Odpověď č. 1:

Ano, případné nahrazení je možné.

Zároveň je třeba brát v úvahu celou zadávací dokumentaci, tzn. projektovou dokumentaci včetně výkresů a technických zpráv.

S ohledem na uvedená vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel původní lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možná podat nejpozději do 4. 4. 2019, 11:00 hodin.

V Praze dne 26. 3. 2019

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel Odboru vnitřní správy