



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/014531

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
01.04.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlavi + protikorozi ochrana vrat

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Je možné při bourání dna zvolit jinou technologii než je uvedena v rozpočtu (bourání degradovaného betonu vodním paprskem).

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení navržené technologie bourání betonů pomocí vodního paprsku. Vzhledem ke stáří betonů, jejich předpokládané pevnosti a mocnosti cca 60 cm, zadavatel požaduje realizovat bourání konstrukce dna navrženou technologií, aby se minimalizovaly přenosy otřesů a vibrací na ponechávanou část desky dna a okolní konstrukce plavební komory a aby se minimalizovalo riziko vzniku trhlin v ponechávaných konstrukcích.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html