

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Alfa projekt s.r.o.
Ing. Vladimír Palivec
K Panelárně 172
362 32 Otovice

Váš dopis:

Naše značka:
0950/2018

Vyřizuje/linka:
Ing. Novotný/354 414 220

Cheb dne:
29.5.2018

Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20180949

Název stavby: Podhora - rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu

Místo stavby: k.ú. Mariánské Lázně, p.p.č. 1668

Investor: Povodí Ohře s.p., Chomutov

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená projektová dokumentace řeší opravu výtlačného a gravitačního potrubí od VN Podhora. Délka opravovaného úseku činí 3,592 km ve staničení 6,162 – 9.763. Do stávajícího potrubí bude zataženo potrubí nové. Na základě posouzení tlakových poměrů při čerpání po provedení opravy a předpokl. finančních nákladů bylo rozhodnuto o opravě celé trasy reliningem potrubí PE 315. Zadavatelem bylo určeno zachovat čerpané množství 75 l/s. V úsecích délky 300 m budou zhotoveny startovací a cílové montážní jámy o půdorysu 2x8 m a hloubce 3 m. V úsecích délky 200 m budou zhotoveny čistící jámy o půdorysu 2x2 m a hloubce 1 m. Předpokládaná doba výstavby je zhruba 5 měsíců.


Zájmové území stavby zasahuje do ochranných pásem 1. a 2. stupně vodních zdrojů Kovářská louka a Mlýnské údolí.

CHEVAK Cheb, a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:

- oprava výtlačného potrubí bude prováděna mimo období čerpání z VN Podhora do VN Mariánské Lázně (červenec - září)
- o předpokládaném termínu zahájení opravy potrubí bude alespoň 1 měsíc předem investor informovat zástupce společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na tel. 354 414 218, 739 543 330 - Ing. Korol (technolog) a tel. 354 623 889, 739 543 401 - p. Ondruch (vedoucí provozu Mariánské Lázně a Nebanice)
- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Mariánské Lázně. Kontakt: tel. 739 543 403 p. Štelbacký – vodovod a OP vodních zdrojů
- pro možnost čerpání vody v případě komplikací při opravě, bude zajištěna možnost operativního nouzového propojení podél opravovaných úseků potrubím DN 100

- při stavbě musí být dodrženy podmínky CHEVAK Cheb, a.s. pro provádění stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů Kovářská louka a Mlýnské údolí
- při manipulaci s pohonnými a provozními hmotami, nebo s jinými látkami škodlivými vodám (např. ropné látky) používanými při provozu mechanizačních a dopravních prostředků nebo s materiály obsahujícími tyto látky, musí být prostor/zařízení zabezpečen proti jejich úniku (záchytné úkapové vany); na pracovišti musí být trvale k dispozici vhodná sorpční hmota (Vapex)
- případné úniky látek škodlivých vodám v zájmovém území stavby do terénu musí být ihned ohlášeny na CHEVAK Cheb, a.s. (poruchová a havarijní služba – tel. 354 597 111, 739 543 471)
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- po dokončení stavby, předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. geodetické zaměření přivaděče
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Za správnost vyhotovení:



CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje



Viktor Novotný
referent odd. vodorozvoje
tel. 354 414 220
e-mail: novotny@chevak.cz

Přílohy:
Projektová dokumentace, č. KV-0418/A