



Městský úřad Mariánské Lázně

16

Stavební úřad, oddělení územního plánování

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

**ALFA - projekt
projektová a inženýrská kancelář s.r.o.
K panelárně 172
362 32 Otovice u Karlových Varů**

Vaše značka:

Naše značka:
STAV/18/2143/MN

Vyřizuje/linka:
Novotný/354922381

V Mariánských Lázních
05.06.2018

Sdělení k žádosti o vyjádření z hlediska územního plánování

Městský úřad Mariánské Lázně, Stavební úřad, oddělení územního plánování (úřad územního plánování), příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), reaguje na Vaše podání ze dne 28.05.2018, ve kterém jste nás požádali o vyjádření souladu navrhované stavby z hlediska zájmů územního plánování.

Ve Vaší žádosti uvádíte, že stavební záměr spočívá v opravě vodního díla. Předmětem opravy je liniová stavba výtlačného a gravitačního potrubí v úseku od vodní nádrže Mariánské Lázně do obce Zádub – Závášín. Délka opravovaného úseku potrubí činí 3.592 m. Liniová stavba prochází dvěma katastrálními územími – k.ú. Mariánské Lázně a k.ú. Závášín. V žádosti dále uvádíte způsob výše uvedené opravy. Oprava bude probíhat tak, že do stávajícího potrubí bude zataženo potrubí nové, tzn. že výkopové práce budou omezeny na bodové zásahy do terénu. V úsecích délky 300 m budou zhotoveny startovací a cílové montážní jámy o půdorysném rozměru 2 x 8 m o hloubce 3 m, a dále v úsecích délky 200m budou zhotoveny čistící jámy o půdorysném rozměru 2 x 2 m do hloubky 1m. Zábor půdy v nezbytně nutném rozsahu bude pouze dočasný – pro montážní jámy – vstupy.

Dle výše uvedených skutečností se jedná pouze o opravu stávající liniové technické infrastruktury, spočívající v jejím vyvložkování, nikoliv o umístění nové stavby. Výše uvedená liniová technická infrastruktura bude vedena ve stejných místech, ve kterých byla vedena doposud. **Z výše uvedených důvodů lze s opravou výtlačného a gravitačního potrubí souhlasit.**

Opravovaný úsek výtlačného a gravitačního potrubí prochází přes p.p.č. 222/1, 222/2, 260/10, 260/12, 260/6, 260/1, 260/9, 811/3 v k.ú. Závášín a přes p.p.č. 2038, 2023/2, 1712, 1710, 1704, 1705, 1699, 1698, 1685, 1686, 1687, 1689, 1690, 1691, 1679, 1677, 1675, 1672, 1667, 1668, 2029, 1659, 1660, 147/48, 147/50, 147/54, 147/56 v k.ú. Mariánské Lázně.

Při opravě výtlačného a gravitačního potrubí je nutné respektovat následující limity využití území:

- chráněná krajinná oblast Slavkovský les
- ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
- ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
- ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů II. stupně IIB lázeňského místa Mariánské Lázně
- ochranné pásmo vodovodního řádu
- ochranné pásmo venkovního vedení elektrické sítě VN 1 – 35 kV
- ochranné pásmo plynovodu VVTL a VTL
- bezpečnostní pásmo plynovodu na síti VVTL a VTL
- ochranné pásmo anodového a katodového uzemnění plynovodů



Městský úřad Mariánské Lázně

Stavební úřad,

oddělení územního plánování

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení.

 **MĚSTSKÝ ÚŘAD**
úřad územního plánování
Mariánské Lázně ②

.....
Bc. Miroslav Novotný
referent oddělení územního plánování