

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.05.2018
Naše zn.: POH/22500/2018-2/101100

ALFA - projekt, spol. s r. o.
K Panelárně 172
362 32 Otovice

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok
Tel.: +420 474 636 733
Mobil: +420 606 757 556
E-mail: Kojnok@poh.cz

Datum: 23.05.2018

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

ČS Podhora – výtlačný a gravitační řad

K Vaší žádosti o stanovisko k realizaci výše uvedené stavby, kterou jsme obdrželi dne 16. května 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (Odry) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací stavby souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.


III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Viz podmínku z oddílu II. tohoto stanoviska

Předmětem vyjádření je stanovisko k realizaci stavby „ČS Podhora – výtlačný a gravitační řad“. Jedná se o stavbu, jejímž účelem je eliminace případných poruch na výtlačném řadu VN Podhora – VN Mariánské Lázně v době těžení sedimentů z vodní nádrže M. Lázně. Oprava se týká řadu ve staničení 6,162-9,763 km, kde zůstalo zachováno původní litinové potrubí řadu. Oprava bude řešena zatažením PE potrubí do stávajícího litinového potrubí.

Stavebníkem je státní podnik Povodí Ohře, zpracovatelem PD je projektová a inženýrská kancelář ALFAprojekt s.r.o.

ČHP: 1-10-01-0600-0-00-00.



Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny

Příloha

PD „ČS Podhora – výtlačný a gravitační řad“ - paré č. 5

Rozdělovník

POh, s. p., PR Chomutov, VR

POh, s. p., provoz Cheb

VHE: 11-41/ ČHP: 1-10-01-060GIS: 865741/1034843

a/a 22500