1.NP

CYKY 3Cx1.5 (rezerva)
CY 3Bx185+95
Do rozvaděče stáv. objektu "B"
dny hráze
9
SITUACE
CYKY 5Cx2.5 (RV)
CYKY 5Cx16 (RA)
CYKY 5Cx10 (R4)
CYKY 3Bx35+25 (R3)
CYKY 3Cx2.5 (R1–8.1)
CYKY 2Ax1.5 (R3–10a)
CHRÁNIČKA ø100mm + CHRÁNIČKA ø50mm
založení chrániček zajistí stavba
ekvipotenciální svorkovnice
zásuvková skříň ①
vývod pro malý jeřáb
FC 035–40Q.2C.3
0.18kW;400V;0.39A
vývod pro kočku
zásuvková skříň ②
ohřívač
Měniče a Rozvaděče
Zásuvka pro pohon garážových vrat.
navazuje půdorys 2.NP
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117

2.NP

CYA 16 (ekv.svor.)
CYKY 3Cx2.5 (sazba)
CYKY 5Cx2.5 (RV)
CYKY 5Cx16 (RA)
CYKY 5Cx10 (R4)
CYKY 3Bx35+25 (R3)
CYKY 3Cx2.5 (R1–8.1)
CYKY 2Ax1.5 (R3–10c)
TRAFO 12V;150VA
TRAFO 12V;200VA
TRAFO 12V;300VA
TRAFO 12V;250VA
2x to23
3x to23
nástěnná vnitřní chladicí jednotka
projektor
SILENT USB 40W; 230V
SPORÁK
varná konvice
navazuje půdorys 1.NP
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
217
218
219
220
221

3.NP

CYKY 3Cx2.5 (R1–8.1)
CYKY 2Ax1.5 (R3–10a)
CYKY 3Cx2.5 (sazba)
CYKY 5Cx2.5 (RV)
CYKY 5Cx16 (RA)
CYKY 5Cx10 (R4)
CYKY 3Bx35+25 (R3)
C-HRÁNIČKA to48 (STA)
navazuje půdorys
2x to23
3x to23
EB 100T 30W; 230V
EB 250T 87W; 230V
varná DESKA
pračka
boiler
Digestoř 300W; 230V
varná konvice
lednice
301
302
303
312
313
314
315
317
319
320

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:	ELEKTRO EURON spol. s r.o. Zelená 1844/6,350 02 Cheb
Radovan Liďák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Radek Pupák	
Kraj: Středočeský	Obec: Milešov		
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 70889953			
Název stavby: FVE Povodí Vltavy – Orlík Klenovice 61, 262 56 Milešov			Datum: 03/2018 Č. zakázky: 14–08–2018 Stupeň PD: DPS
Obsah výkresu: KABELOVÉ TRASY FVE			Měřítko: Číslo výkresu: 8.