



Váš dopis zn.:
ze dne: 21. 9. 2017
Naše značka: SCVKZAD8884/OTPCLI/Hr
Vyřizuje: Ing. Jana Hrnčířová
Datová schránka: f7rf9ns
Složka: 612055734
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 18. 10. 2017

HG partner s. r. o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu		
Účel vyjádření:	Projektová dokumentace		
Zájmové území:	Okres: Jablonec nad Nisou		
	Obec: Jablonec nad Nisou		
	Část obce, ulice, č. p.: ul. U Přehrady		
	Katastrální území: Mšeno nad Nisou parcelní číslo: 1584 a další parcely dotčené stavbou uvedené v PD		
Žadatel:	HG partner s. r. o. - Simona Pokorná		
Adresa, tel., e-mail:	tel.: 777 132 509; pokorna@hgpartner.cz		
Investor:	Povodí Labe, státní podnik		
Adresa, tel., e-mail:	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		
Projektant:	HG partner s. r. o.		
Vlastník dotčené IS:	SVS / VHS / jiný		
Vodohospodářská stavba:	NE		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Popis navrženého řešení:

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o opravu porušených konstrukčních vrstev koruny hráze VD Mšeno v k. ú. Mšeno nad Nisou včetně hydroizolace a odvodnění. Odvodnění je řešeno s vyústěním na terén a vyvedením do prostoru nádrže.


Souhlasíme s realizací stavby podle předložené projektové dokumentace, přitom požadujeme zajistit tyto podmínky:

- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, dále za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,
- vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel.



840 111 111; email: info@scvk.cz, v případě nejasností budou provedeny ručně kopané sondy,

- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena v **§ 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)**, která vyžadují ochranu při činnostech uvedených v zákoně,
- v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek,
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. před poškozením v průběhu prací,
- **neprodlené ohlášení** každého **poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na tel. **840 111 111**.
- Upozorňujeme, že srážkové vody ani žádné jiné odvodnění staveniště nebude odváděno do kanalizačních stok.


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
364

Ing. Jana Hrnčířová
referent technicko-provozní činnosti