

Č. j. 23840/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Lipno – oprava schodiště ŠNV
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 4. 4. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel poskytuje upřesnění zadávací dokumentace v návaznosti na prohlídku místa plnění, která se konala dne 10. 4. 2019 od 10:00, týkající se průvodní a technické zprávy, konkrétně strany 8 bodu d) **vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky** a strany 10 bodu n) **stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby - „filtroventilační zařízení pro odtah prachu mimo budovu strojovny ŠNV“**.

Filtroventilačním zařízením pro odtah prachu mimo budovu ŠNV je myšlen odtah prachu z místa bourání přes filtr (např. obří vysavač umístěný na malé plošině) a dále pak např. pomocí flexibilního rukávce (umístěného v patě tunelu ŠNV) a vyvedeného mimo budovu (např. oknem, vraty, otvorem u nákladního výtahu). Detailní řešení bude řešeno vybraným dodavatelem v rámci realizační dokumentace stavby.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční