

Písemná zpráva zadavatele

(vyhotovená v souladu s §217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)

1. **Název veřejné zakázky:** „HC Nechanice – generální oprava TG 1 a TG 2“ „HC Nechanice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené podlimitní řízení dle ZZVZ
3. **Identifikační údaje zadavatele:**

Název:	Povodí Ohře, s.p.
Sídlo	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma	státní podnik
IČ	70889988

4. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechanice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech:

- a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory
- b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600
- c) výměna snímačů MaR soustrojí
- d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2
- e) úprava ventilace transformátorů
- f) buzení generátorů – servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému
- g) náhradní díly
- h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV

Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace.

5. **Cena sjednaná ve smlouvě:** S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní.
6. **Označení účastníků zadávacího řízení:** S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní.
7. **Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:** Není relevantní
8. **Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:**
Není relevantní
9. **Označení poddodavatelů:** Není relevantní
10. **Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:** Není relevantní
11. **Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění:** Není relevantní
12. **Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:** Není relevantní
13. **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:**

Dle ust. §127 odst. 2 písm. d) zákona bylo zadávací řízení zrušeno z důvodů, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.

Odůvodnění:

V průběhu zadávacího řízení byl vznesen dotaz jednoho z účastníků zadávacího řízení, který se týkal žádosti o doplnění výkresové dokumentace pro možnost stanovení adekvátní ceny nových dílů. Technické parametry je potřeba zcela vyjasnit a zadávací dokumentaci náležitě doplnit. Toto však nelze zajistit bez časově náročnější přípravy.

14. **Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:** Není relevantní
15. **Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:** Není relevantní
16. **Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:** Není relevantní
17. **Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst. 3:**
Není relevantní

V Chomutově, dne 18.04.2019

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik	