

Č. j. 25569/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: FVE Povodí Vltavy Orlík
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 11. 4. 2019

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 23. 4. 2019

V zadání uvádíte minimální výkon panelu 270 Wp, z čehož plyne, že je možné použít i panely o jiném výkonu například 280Wp. Jaká je pak tolerance dodaného výkonu? 27kWp nejde z panelů 280 Wp seskládat. Jde dodat FVE o výkonu 26 880 Wp nebo 27 160 Wp? Nebo chcete v každé případě dodat 100 ks panelů?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

V názvu, resp. popisu dotčené položky soupisu prací je uvedenou následující: „*Fotovoltaický polykrystalický panel, jmenovitý výkon 1 panelu min. 270Wp, celkový výkon všech panelů minimálně 27 000 Wp, konektory MC4, Al rám, maximální celková hmotnost všech panelů 1920 kg*“

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, tak může při plnění veřejné zakázky použít panely o výkonu ≥ 270 Wp, tedy např. 280 Wp, a to v takovém počtu, aby byl jejich celkový výkon $\geq 27\,000$ Wp, tedy např. 27 160 Wp, nikoliv však pouze 26 880 Wp. Minimální ani maximální počet kusů panelů není stanoven, musí však být dodrženy požadavek na maximální celkovou hmotnost všech panelů.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční