



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	OBJEM m3	NUCENÁ VÝMĚNA	TEPLOTA °C (ZIMA)	TEP. ZTRÁTA PŘI −15°C W
1.01	DENNÍ MÍSTNOST	9,60	31,00		20	2937
1.02	VZORKOVNA	2,90	9,30		20	980
1.03	CHODBA	3,65	11,70		15	
1.04	SKLAD CHLORU	5,30	17,00	2/16(HAV)	15	1446
1.05	CHLOROVNA	6,84	21,90	2/12(HAV)	15	2571
0.01	VENKOVNÍ BET. PLOCHY	24,30			−15	

0,00=253,40

LEGENDA

VZT - POTRUBÍ, ELEMENTY

OTOPNÉ TĚLESO, NÍZKOTEPLOTNÍ PANEL ZAVĚŠENO POD STROPEM - VIZ. ELEKTRO ČÁST

VÝPIS PRVKŮ VIZ SEZNAM ČÁSTÍ KAPITOLA VZT
VÝPIS PRVKŮ VIZ SEZNAM ČÁSTÍ KAPITOLA VYTÁPĚNÍ
STÁVAJÍCÍ PRVKY VZT (ŠACHTY, PROSTUPY) PŘED MONTÁŽÍ ZAMĚŘIT

S

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. SONA HLAVOVÁ	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ CHOBOLA	Vedoucí střediska: ING. MILOŠ CHOBOLA
Vypracoval: ING. JAN ŠTÍCHA	Kontroloval: ING. HANA TLACHOVÁ	Zakázkové číslo: 3A16248.52.B01
Datum: 09/2018	Stupeň dokumentace: TDW	Název souboru: D_1_2_4_567_SO_20_1_2_CHLOROVNA_TPS.dwg

Akce

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD AREÁLU VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ

Příloha

SO 20.1.2 CHLOROVNA - VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 50	D.1.2.4.6

Objednatel
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.