

PŮDORYS

U.T. 254,48 +1,080

U.T. 253,40 0,000

U.T. 253,24 -0,160

U.T. 253,30 -0,160

0,00=253,40

PPR 25x3,5, TEP. IZOLACE VEDENO POD OMÍTKOU IZOLOVÁNO

PPR 20x2,8, TEP. IZOLACE VEDENO POD OMÍTKOU IZOLOVÁNO

PPR 40x5,5, TEP. IZOLACE VEDENO PO STĚNĚ IZOLOVÁNO

POTRUBÍ VEDENO POD ÚROVŇÍ STROPU ZAVĚŠENO

NAPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVODU VODY VIZ. PS

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

0.01 -0,080

0,000

-0,160

U

EO

KK 32 S ODVODNĚNÍM

KK 20 S PŘIPOJENÍM NA HADICI

KK 25, KK 32

U

EO

UMYVADLO

ELEKTRICKÉ VÝSTUPY VČETNĚ PŘÍPOJENÍ NA HORNÍ NAPÁJENÍ

LEGENDA

--->---

KK 32 S ODVODNĚNÍM

KK 20 S PŘIPOJENÍM NA HADICI

KK 25, KK 32

U

EO

UMYVADLO

ELEKTRICKÉ VÝSTUPY VČETNĚ PŘÍPOJENÍ NA HORNÍ NAPÁJENÍ

Kóta dna	-0,54	-0,48	-0,41
Srov.rovina = -2.000			
Staničenie [m]	0,00	1,87	4,12
Spád	1 ‰	3 ‰	1 ‰
Materiál, profil, dĺžka	HT 50 - 4120		

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2
1.01	DENNÍ MÍSTNOST	9,60
1.02	VZORKOVNA	2,90
1.03	CHODBA	3,65
1.04	SKLAD CHLORU	5,30
1.05	CHLOROVNA	6,84
0.01	VENKOVNÍ BET. PLOCHY	24,30

U UMYVADLO š.550 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, MONTÁŽNÍ SADA

EO ELEKTRICKÝ PRÚTOKOVÝ OHŘÍVAČ, 230V, 16A, 1,7L/min, IP25, G1/2"
VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉ BATERIE K PRÚTOKOVÉMU OHŘÍVAČI
HORNÍ NÁPOJENÍ

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205		E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Zodpovědný projektant ING. SONA HLAVOVÁ		Hlavní inženýr projektu ING. MILOŠ CHOBOLA		Vedoucí střediska ING. MILOŠ CHOBOLA	
Vyratcovatel ING. JAN ŠTÍCHA		Kontroloval ING. HANA TLACHOVÁ		Zakázkové číslo 3A16248.52.B01	
Datum 09/2018		Stupeň dokumentace TDW		Název souboru D_1_2_4_567_SO_20_12_CHLOROVNA_TPS.dwg	
Akce					

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD AREÁLU VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ

SO 20.12 CHLOROVNA - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Měřítka

1:50

Číslo přílohy

D.1.2.4.5

Objednatel

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i