

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Mgr. Denisa Králíková  
+420 541 637 235  
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 20. 05. 2019

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Prušánka Čejkovice – úprava koryta“, „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Prušánka Čejkovice – úprava koryta“, „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů“ obdržel dne 15. 5. 2019 prostřednictvím systému E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1 – Meliorační dlaždice

V zadavatelem uveřejněném soupise prací je v objektu SO 01 Úprava koryta položka týkající se dodávky meliorační tvárnice (dlaždice). Konkrétně se jedná o položku č. 59227910R – tvárnice meliorační beton; ADK; l = 500,0 mm; š = 500,0 mm; h = 80,0 mm; beton C 30/37. V této položce je uvedena tloušťka tvárnice 80 mm. Oproti tomuto je ve výkresové dokumentaci a v technické zprávě uvedena dlaždice tl. 100 mm.

Žádáme Vás tímto o vyjasnění a uvedení projektové dokumentace a soupisu prací do souladu tak, aby bylo možné dodání melioračních tvárnice správně ocenit. Vzhledem k velkému množství tvárnice se jedná o významnou položku určující celkovou cenu stavby.

Odpověď:

Dle technického návrhu projektanta je plně dostačující dlaždice tl. 80 mm, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Ve výkrese a technické zprávě se jedná o překlep zpracovatele PD. Použita bude tedy dlaždice o rozměrech 500x500x80 mm.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele [https://zakazky.eagri.cz/contract\\_display\\_12354.html](https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12354.html)

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-1-

MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.