



Váš dopis zn.: JK 03/10/2018

Ze dne: 6.11.2018

C.S.C. spol. s r.o.

Naše zn.: POD/17187/2018/923/2/831.01

Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.

Zámecké náměstí 42

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

738 01 Frýdek - Místek

Datum: 13.11.2018

**VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222 - stanovisko správce povodí**

Dne 6.11.2018 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci výše uvedené akce pro potřebu ohlášení předmětných udržovacích prací.

Jedná se o opravu opěrných nábrežních zdí na pravém i levém břehu Sadového potoka v ř. km 0,960 – 1,140, přičemž dojde k odstranění zdí původních.

Nové zdi budou provedeny z železobetonu, ve spodní části budou uloženy na podkladní beton tl. 150 mm.

Drenáž prostoru za zdí bude provedena pomocí nerezových trubek DN 100, které budou uloženy ve vzdálenosti cca 4 m.

Průtočný profil ani kapacita toku nebudou v rámci této akce pozměněny.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice.

Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední.

U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu.

Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

 **Povodí Odry,**  
státní podnik 230  
702 00 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha  
PD