



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

PODKLAD 103

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvc

C.S.C. spol. s r.o.

Ing. Jiří Ksenič

Lípová 1390/57

747 14 Ludgeřovice

naše zn.:

2037/18

vaše zn.:

JK 03/10/2018

vyřizuje:

Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:

16. listopadu 2018

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení na ohlášení udržovacích prací: „VT Sadový potok, Český Těšín km 0,960 – 1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“.

Dne 6. listopadu 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na ohlášení udržovacích prací: „VT Sadový potok, Český Těšín km 0,960 – 1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“.

Předmětem dokumentace je oprava vodního díla – opěrných nábrežních zdí na obou březích vodního toku Sadový potok v km 0,960 – 1,140. Účelem stavby je prostřednictvím opravy nábrežních zdí, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, stabilizovat trasu Sadového potoka, staticky zajistit souběžnou komunikaci na LB a budovy v těsné blízkosti toku.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Sadový potok je využíván k odchovu pstruha obecného, na kterém hospodář MO ČRS Český Těšín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- Bude zkontrolován se zástupci MO ČRS Český Těšín (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
- Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Český Těšín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme


záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Český Těšín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Český Těšín.

- V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- Je účelné zakomponovat v patě opěrné zdi úkryty pro ryby (např. z trubek DN 200, délky min. 500 mm, volné ložené kameny při patě opevnění) směrem po toku, **vždy pod úrovní běžné hladiny toku**, které poskytují ochranu ryb před predátory a také za povodňových průtoků přecházejí toto nepříznivé období v takto vytvořených umělých úkrytech.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zájmkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabráňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:



Bc. Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP



Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Český Těšín, Akátová 640/14, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 712 598
hospodář: Petrá Karel, mobil: 604 324 591, předseda: Milan Valica, mobil: 602 809 622
jednatel: Marián Myrdacz, mobil: 736 131 671