

Dodatečná informace č. 1

PPV - oprava betonového pláště

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme odpověď na dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
obracíme se na vás s žádostí o poskytnutí dodatečné informace k projektové dokumentaci: V části PPV, kde bude prováděna výměna betonové dlažby, je uvedeno pouze to, že se bude jednat o dlažbu o rozměru 60 x 30 x 10 cm, bez další specifikace vlastností této dlažby. Je možné uvést konkrétní parametry, které má nová dlažba splňovat? Je možné uvést výrobce dlažby?

Odpověď č. 1:

Pro výměnu stávající dlažby lze za novou dlažbu použít tyto výrobky:

- a) Betonová dlažba certifikovaná, odpovídající parametrům uvedeným v projektové dokumentaci 60x30x10 cm, vhodná do vodního prostředí, při použití betonu C25/30 – XF3.
- b) Betonová dlažba vlastní výroby zhotovitele, odpovídající parametrům uvedeným v projektové dokumentaci 60x30x10 cm, při dodržení vhodných technologických postupů při výrobě, za použití betonu C25/30 – XF3 + vyztužení KARI sítí 6/100 uprostřed tvárnice, dle schéma autorského dozoru (Dodatečná informace č.1, Příloha č.1 – schéma dlaždice 60x30x10 cm). Zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby technické listy a certifikáty k použitým materiálům pro dlaždice a dokumentaci skutečného provedení.

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 29.05.2019



Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel

Dodatečné informace č.1, Příloha č.1 – schema dlaždice 60x30x10 cm

