



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Evidenční číslo VZ	Z2019-015560
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 28. 5. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 2: Akumulační jímku o průměru 18 m celkového objemu 700 m³ nelze bez statického projektu - stavebně konstrukční řešení akumulční nádrže SO.3 a výkresů tvaru výztuže a tabulky tonáže nacenit. Domníváme se, že žel. kruhová retenční nádrž o objemu 700 m³ mám mít zpracovaný položkový výkaz výměr. K nacenění bychom také potřebovali geologický průzkum podloží a nároky na statické zatížení pláně základové spáry.

Odpověď č. 2: Průzkum geologie: vzhledem k tomu, že se jedná o zemní jímku, kde se počítá, že zemina o objemové váze 18kNm-3 bude nahrazena jímku s náplní vody o objemové váze 10 kNm-3, nemůže dojít k přetížení základové spáry, naopak přetížení základové spáry bude záporné, základové spára bude odlehčena.

Základové půdy jsou v tomto území tvořeny sprašovými jílovitými vrstvami s konzistencí tuhé a v různých hloubkách od 2 do 6 m přecházejí ve slínovce, kde pevnost a s tím spojená odlučnost se s hloubkou zvětšuje.

Jímka není technologicky přímo spojena s jiným zařízením, jedná se o propojení na dešťovou kanalizaci a chráničku do jímky technologických vod a nemůže dojít k porušení okolních staveb, nebo pevných připojení.

Jímka, její poloměr, hloubka a zastropení byla navržena společně s firmou, která se výlučně zabývá dodávkou kruhových jímek a dodávka i cena je koncipována včetně statického návrhu. Pro jiného dodavatele je možné změnit poměr průměru s hloubkou jímky při zachování kubatury a armování jímky by bylo mimo realitu.



V Kladrušce nad Labem dne 31. 5. 2019

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek