



Mürabell s.r.o.  
kancelář Hydroka  
Ing. Milan Müller  
Nad Rážákem 15  
143 00 PRAHA  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1093929412VYŘIZUJE / LINKA  
Dominik Valach / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Děčín / 1. 8. 2017

### Vyjádření k PD

Vážený pane Müllere,

dovolte, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 25. 7. 2017, ve které požadujete souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení k projektové dokumentaci: „**Oprava a rekonstrukce Křínice v Krásném Buku u mostu na Zahrady**“.

Po prověření předložené dokumentace, Vám sděluje, že uvedená stavba nezasahuje do ochranného pásma elektrického vedení (dle energetického zákona nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo), tudíž nelze požadovaný souhlas vydat. Jelikož v dotčeném území dochází ke střetu s tímto energetickým zařízením, je naší povinností se k předložené PD vyjádřit. Pro takto navrhovanou stavbu s vydáním příslušného povolení stavby souhlasíme. Nemáme námitek za těchto podmínek:

- při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí,
- stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit,
- stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení,
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, výkop min. 1,5 m od hrany základu sloupu,
- bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
- stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně,

**ČEZ Distribuce, a. s.**


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- naše společnost nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín, Děčín IV Podmokly  
Teplická 674/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 28 036 200

Ing. Vladimír Koten

vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever  
ČEZ Distribuce, a. s.