

RYVE-PROJEKT s.r.o.
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis:

Naše značka: SOS –18VE 18-10833-0838

Vyřizuje: Alexander kodytek / 606757131

Datum: 27.02.2019

Stanovisko k návrhu přeložení sloupu

Souhlasíme s návrhem přeložky a úprav vedení CETIN a.s. pro stavbu „**Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady - SO 04 Přeložka kabelu CETIN**” za dodržení následujících připomínek:

Dočasné přemístění opěrného sloupu Provedení výkopů pro SO 01 v místě levobřežní zdi nad mostem (blok LZ2.2) ohrožuje patku podpěrného sloupu kabelového nadzemního vedení CETIN. Před prováděním výkopů bude dočasně opěrný sloup přemístěn mimo oblast výkopů a po provedení prací na opravě zdiva bude umístěn zpět na původní pozici. Výkopy jsou zahrnuty v SO 01, vlastní osazení sloupu provede v subdodávce firma provádějící přeložku kabelu CETIN. Práce musí být koordinovány. Okraj výkopu musí být min 1,5 m od okraje kotevní betonové patky sloupu.

1. Pro práce v OP kabelu i pro přemístění podpěrného sloupu platí podmínky správce sítě.
2. Po dokončení konečné přeložky sloupu nadzemního vedení (uvedení do původního stavu) požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodytek A. 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem bude případně proveden zápis do stavebního deníku.

Alexander Kodytek
Specialista provozu a ochrany sítě
mob +420 606 757 131
alexander.kodytek@cetin.cz