



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/025662

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
11.06.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Kostomlátky, rekonstrukce dělicích zdí PK

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V IZ se hovoří, že nelze snížit kapacitu koryta za povodní a zhotovitel ověří vliv navrženého řešení na kapacitu koryta. Jakým způsobem předpokládáte toto ověření?

Odpověď:

V případě změny geometrie dělicích zdí se požaduje ověření kapacity matematickým modelem.

2)

Dotaz:

V rámci průzkumných prací obnažení a zaměření betonového základu se uvažuje s odtěžením nánosů v osmi místech u paty zdi. Odtěžení je součástí dodávky průzkumných prací a uvažuje se s navrácením vytěženého materiálu zpět na původní místo. Toto je velmi obtížně realizovatelné, především v místě mezi zdí a svodidly. Žádám o přesnější specifikaci.

Odpověď:

Zadavatel si je vědom obtížnosti provedení požadovaného průzkumu, považuje však údaje z tohoto průzkumu za klíčové k návrhu technického řešení stavby. Zadavatel předpokládá následující postup: odstranění materiálu a záhozu drapákem, dočištění paty zdi potápěči za použití ejektoru, vlastní potápěčský průzkum. Odstraněný materiál **nemusí** být navrácen na původní místo, zához **lze** umístit po dohodě s provozovatelem v areálu VD. Dle investičního záměru se uvažuje s využitím tohoto materiálu zpět až po provedení rekonstrukce, tedy vlastní stavby.

3)

Dotaz:

Žádáme zadavatele, aby upřesnil rozsah IG průzkumu dna - předložte prosíme projekt průzkumných prací, nebo alespoň upřesněte následující body, které jsou podstatné z hlediska rozsahu a následného nacenění prací (např. vrtání mezi zdí a svodidly, kopané sondy,...):

- jaké je požadované rozmístění a počet průzkumných děl, tj. kde přesně mají být tato díla umístěna a kolik jich má být?
- jaká je požadovaná hloubka těchto průzkumných děl?
- jakou technologií mají být tato průzkumná díla prováděna?
- jaké mechanicko-fyzikální parametry základových půd/hornin mají být konkrétně stanoveny?
- dle jaké klasifikace má být určena vrtatelnost?
- jaké je požadované rozmístění beranících zkoušek, tj. kde přesně mají být provedeny?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje rozsah IG průzkumu v následujících bodech:

- a) Umístění a počet průzkumných vrtů je ponechán na zvážení zhotovitele. Zadavatel pouze v investičním záměru stanovil **minimální** počet 2ks vrtů pro horní rejdu a 2 ks vrtů pro dolní rejdu.
- b) Minimální hloubku vrtů požaduje zadavatel provést 5,0 m pod projektovanou úroveň dna.
- c) Zadavatel požaduje provedení vrtného IG průzkumu s výnosem jádra.
- d) Zadavatel požaduje, aby sledované mechanicko-fyzikální parametry zemin a hornin ve vrtech byly stanoveny na základě laboratorních zkoušek z odebraných vzorků (nikoliv pouze na základě zatřídění, odhadu, resp. odvození) a byly to minimálně tyto parametry pro každý vrt a geotechnický typ: objemová hmotnost, pevnost v tlaku (hornina), únosnost (zemina), úhel vnitřního tření, Poissonovo číslo, Edef, šířka puklin (hornina), sklon puklin/vrstev (hornina), výplň puklin (hornina), zrnitost (zemina)
- e) Vrtatelnost bude stanovena dle sazebníku stavebních prací ÚRS v aktuální verzi (Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro velkoprofilové vrty a pro rýhy pro podzemní stěny, ceník "Zvláštní zakládání objektů" 800-2)
- f) Rozmístění beranících zkoušek je ponecháno na zvážení zhotovitele podle jím uvažovaného technického řešení.

4)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.06.2019 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 18.06.2019

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html