

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Kateřina Kalinová
+420 541 637 255
kalinova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 24. 6. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Dřevnice, Kašava km 33,225 – 33,840 odstranění nánosů, oprava opevnění a stupňů“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Dřevnice, Kašava km 33,225 – 33,840 odstranění nánosů, oprava opevnění a stupňů**“ obdržel dne 21. 6. 2019 v 19:59 hod. prostřednictvím systému E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku byla zadavateli **doručena po uplynutí lhůty stanovené v § 98 zákona 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, nicméně zadavatel v rámci korektnosti odpovídá takto:

Dotaz:

žádám o podání vysvětlení k veřejné zakázce: „Dřevnice, Kašava km 33,225 – 33,840, odstranění nánosů, oprava opevnění a stupňů“.

Dle výkazu výměr E,4 je součástí zakázky i:

- doplnění kamenů do vývařišť, hm.200-500kg, množství 44,11m3,
- štětovitě osazené kameny ve dně 200-500kg, množství 50m3,
- násyp ze zeminy pro opevnění toku, množství 108,43m3.

Odpověď:

-doplnění kamenů do vývařišť, hm.200-500kg, množství 44,11m3,

- štětovitě osazené kameny ve dně 200-500kg, množství 50m3,

což činí objem 94,11m3 obsahuje pol.č.6 v SO-02.

- násyp ze zeminy pro opevnění toku, množství 108,43m3 **je uvažován jako využití stávající vhodné zeminy s přehozením v profilu k doplnění svahu s vysvahováním. Obsaženo v pol.č.14 a pol.č.36 v SO-01.**

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12588.html

S pozdravem



Mgr. Tomáš Pazdera

vedoucí útvaru přípravy a administrace veřejných zakázek