




PŮDORYS 1 MOSTNÍHO POLE  
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:20




VÝKAZ KARI SÍTÍ PRO 1 MOSTNÍ POLE  
M 1:100




K1 KARI-SÍŤ KZ100: Ø R10/10 – 100x100 mm; 6 Ks


DETAIL V MÍSTĚ MOSTNÍHO ZÁVĚRU  
M 1:20



KOTVENÍ SPŘAŽUJÍCÍ VÝZTUŽE  
M 1:10



VÝKAZ VÝZTUŽE  
PRO 1 MOSTNÍ POLE  
M 1:20



TABULKA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PRO 1 MOSTNÍ POLE

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	KS	DĚLKA DLE Ø [m]	
				Ø 8	Ø 10
01	8	250	296	74.00	
02	8	430	111	47.73	
03	10	760	110		83.60
04	10	1260	32		40.32
DĚLKA DLE Ø CELKEM [m]				121.73	123.92
HMOTNOST DLE Ø 1bm [kg]				0.395	0.617
HMOTNOST DLE Ø CELKEM [kg]				48.1	76.5
HMOTNOST CELKEM [kg]				124.5	

TABULKA KARI SÍTÍ PRO 1 MOSTNÍ POLE

OZN.	TYP SÍTĚ	Ø R [mm]	ROZMĚR OK [mm]	ROZMĚR SÍTĚ [mm]	HMOTNOST SÍTĚ [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST SÍTĚ [kg]
K1	KZ100	10/10	100 x 100	6000 x 2400	177.7	6	1066.2
HMOTNOST CELKEM [kg]							1066.2

PRO 2 MOSTNÍ POLE CELKEM: 2x124,5 + 2x1066,2 = 2381.4 kg

BETON:

SPŘAŽENÁ DESKA


ČSN EN 206 - C 30/37 - XC3, XF2(CZ) - CI 0.40 - Dmax 22 - S3

OCEL:

BETONÁŘSKÁ  
KARI SÍTĚ

B 500B (DLE ČSN 42 0139)  
B 500B (NEBO B 500A)

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY  
ZAKŘIVĚNÍ VLOŽEK dr



VÝZTUŽ JE KÓTOVANÁ DO OSY PRUTŮ

POZNÁMKY:

1. VÝZTUŽ Č. 04 MUSÍ BÝT OSAZENA TAK, ABY NEBYLA V KOLIZI S VÝZTUŽÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ.

VÝKRES JE NUTNĚ ČIST SOUČASNĚ S VÝKRESY:


D.1.3.9 Tvar spřažených desek

OBJEDNATEL	POVODÍ MORAVY, s. p. Dřevařská 11, 601 75, Brno ZÁVOD HORNÍ MORAVA U Dětského domova 263, 772 11, Olomouc
------------	--

ZHOTOVITEL	SDRUŽENÍ DPB + VALBEK
DOPRAVOVÝ PROJEKT BRNO	DOPRAVOVÝ PROJEKT BRNO a.s. Kounicova 271/13, 602 00 BRNO
	VALBEK, spol. s r.o. Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. L.

D.1.3

PDPS 2017

ŘEDITEL ATELIERŮ	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	 Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. L.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR HUSÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADEK NAVRÁTIL	
VYPRACOVAL	ING. RADEK NAVRÁTIL	
KONTROLOVAL	ING. JAROMÍR DRAŠAR	
NÁZEV AKCE	Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. L.	
<b>BEČVA, HRANICE - PPO MĚSTA</b>		
<b>BEČVA, JEZ HRANICE - ZKAPACITNĚNÍ JEZU A RYBÍ PŘECHOD</b>		
DATUM	04/2017	
FORMÁT	4 x A4	
MĚŘÍTKO	1:100, 50, 20, 10	
Č. ZAKÁZKY	14-041-A1-DSP	
ÚČEL	<b>PDPS</b>	
NÁZEV ČÁSTI	<b>VÝZTUŽ SPŘAŽENÉ DESKY - STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ POLE</b>	
Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY <b>D.1.3.10</b>	