PŮDORYS STROJOVNY
NOVÝ STAV
M=1:50



PŮDORYS PROVOZNÍHO OBJEKTU
NOVÝ STAV
M=1:50



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Výška [m]	Stěny	Strop	Podlaha		Poznámka
						Povrch	Skladba	
101	STROJOVNA	15,08	3,130	omítka, zateplený panel	omítka	betonová podlaha	P1	-
201	ZÁZEMÍ PO	16,1	2,600	omítka	omítka	keramická dlažba	P2	keramický sokl
202	SKLAD	2,81	2,600	omítka, ker. obklad v. 2m	omítka	keramická dlažba	P2	keramický sokl
102 103 104	STROJOVNA	-	3,130	omítka	omítka	betonová podlaha	P1	-

MĚŘÍTKO 1:1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 mm

PŮDORYS STROJOVNY
STROJOVNY 102 - 104
M=1:50



POZNÁMKY

Svítidla budou umístěna na stropě.
Napájení světelných okruhů bude provedeno kabelem typu CYKY-J 3x1,5.
Ovládání světelných okruhů bude provedeno pomocí vypínačů (řazení 1), střídavých přepínačů (řazení 6) a křížových přepínačů.

Odbočky k vypínačům budou provedeny kabelem typu CYKY-O 3x1,5.

A – Napájení světelného okruhu ve strojovně č. 101 bude provedeno z rozváděče RM1. Pořadí světelného okruhu je 23.
B – Napájení světelného okruhu ve strojovně č. 102 (103) bude provedeno z rozváděče RM2 (RM3). Pořadí světelného okruhu je 21.
– Napájení světelného okruhu ve strojovně č. 104 bude provedeno z rozváděče RS4. Pořadí světelného okruhu je 19.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

-E01	Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, IP 66
-E02	Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP 20
-E03	Přisazené zářivkové svítidlo 2x18W, opálový kryt, IP 20
-S01	Spínač jednopólový, řazení 1, plast, IP 44
-S02	Přepínač střídavý, řazení 6, plast, IP 44
-S03	Přepínač křížový , plast, IP 44
	Rozvaděč pro elektroinstalaci

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

-E01/23
- 23 – pořadí světelného okruhu
- E01 – typ zařízení

ZNAČENÍ OSVĚTLENOSTI

5.20.3
200 lx
- 5.20.3 – Referenční číslo určení prostoru
- 200 lx – osvětlení

REFERENČNÍ ČÍSLO	DRUH PROSTORU, ÚKOLU A ČINNOSTI	Ēm (lx)	UGRL	Ra
5.4.1	skladiště a zásobárny	100	25	60
5.20.3	strojovny	200	25	80
5.26.2	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	80

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

OBJEDNATEL
POVODÍ MORAVY, s. p.
Dřevařská 11, 601 75, Brno
ZÁVOD HORNÍ MORAVA
U Dětského domova 263, 772 11, Olomouc

ZHOTOVITEL
SDRUŽENÍ DPB + VALBEK
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 BRNO
VALBEK, spol. s r.o.
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. L.

AUTORIZACE:

D.8.1

DSP 2016

ŘEDITEL ATELIÉRU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR HUSÁK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KANTULAK
VYPRACOVAL	ING. LUCIE MÍKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. PETR FRIDRICH

ENERGO Tušimice s.r.o.

NÁZEV AKCE
BEČVA, HRANICE - PPO MĚSTA
BEČVA, JEZ HRANICE - ZKAPACITNĚNÍ JEZU A RYBÍ PŘECHOD

DATUM	10/2016
FORMÁT	4 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
Č. ZAKÁZKY	14-041-A1-DSP
ÚČEL	**DSP**

NÁZEV ČÁSTI
Výkres elektroinstalace strojoven a provozního objektu (velín) - osvětlení

Č. SOUPRAVY
Č. PŘÍLOHY
D.8.1.10