

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Provozní budova ve zkušební stanici ÚKZÚZ
Oblekovice 16, 671 81 Znojmo


Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 1\,295,0\text{ m}^2$

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



0,88

Mimořádně ne hospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,54

0,42

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2

$$U_{em,N} \text{ ve } W/(m^2 \cdot K)$$

0,48

0,48

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,24	0,36	0,48	0,72	0,96	1,20

Platnost štítku do:

Datum vystavení štítku: 21.5.2018

Štítek vypracoval(a):

Ing. Jiří Kalánek

(Kvalifikace)