



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

LB projekt - water of engineering, s.r.o

Mojmírovo náměstí 3105/6a  
612 00 BRNO - KRÁLOVO POLE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/007069/2018/EŠk/

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Škarková / 543 433 257

BRNO

03.04.2018

180403E2.DOC

VĚC

**Oprava koryta Moutnického potoka**

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby**

**Souhlasné stanovisko s podmínkami**

Předložená dokumentace, řeší opravu opevnění koryta toku, (opravu břehového a dnového opevnění), zprůchodnění koryta, (odstranění překážek z toku, odstranění naplavenin z koryta). Dále se na toku vyskytují výtokové objekty, ty významné, budou vyspraveny. Ostatní budou seříznuty a zarovnány se svahem. Navrženým pročištěním, opravou a obnovením původní kapacity toku, dojde i ke zvýšení ochrany sousedních pozemků a staveb na nich. V rámci stavby, dojde ke kácení dřevin z koryta a opevnění, ochráněno bude 10 ks stromů. Stavba není vázána na žádné další investice a stavby.

### **K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:**

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, budou dotčeny vodovodní sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma a území, včetně zřízených věcných břemen, (služebností) a z nich vyplývajících podmínek. *Jedná se o křížení přivaděče Vírského oblastního vodovodu DN 150, včetně odkalovacího potrubí s vyústěním do Moutnického potoka, včetně zřízených věcných břemen, (služebností) – VB0113.02 na p. č. 2798 a VB0109.02, na p. č. 2775, 2784, vše k. ú. Moutnice.*

V ostatním zájmovém území předmětné stavby, sítě v provozování naší akciovou společností k dnešnímu datu neevidujeme.

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.:**

**Ochranná pásma** - Dodržte ochranná pásma vodovodů, dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí), včetně zřízených věcných břemen, (služebností) a z nich vyplývajících podmínek. V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005.

**Vodovod** – vodovodní řad, včetně odkalovacího potrubí, nechá investor před stavbou vytýčit v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil Stelzel). Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na

vodárenský provoz. Krytí vodovodu zůstane stávající, pode dnem potoka, (min 1,0 m). Stav armaturní šachty, armatur a výústního potrubí pro odkalení, nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, (vodárenský provoz Pisárky – tel. 606 715 405, pan Schořík), během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. *Protokol o předání a zpětné kontrole armatur a výpustí, vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby.* Kontrola šachty, výpustí, armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.

**Vyvolané investice (přeložky, rekonstrukce a úpravy kabelů a vedení)** – nejsou součástí předložené PD, vyjádření pro ně neplatí.

Během stavby i po jejím dokončení, nesmí být omezen provoz vodovodních sítí, ani přístup k nim. Vodovodní armatury, šachta a výpust, musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné. V případě odkrytí, či jakéhokoliv jiného dotčení, vzniku poruchy na vodovodním nebo výpustním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník, (zhotovitel), zajistí okamžité odstranění poruchy, dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

**Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí a výpustí, budou prováděny ručně, se zvýšenou opatrností.** Před definitivním záhozem a úpravou břehů, v místě křížení s VOV a výpustí, nás přizvěte k prohlídce na místo samé.

Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních přípojek.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Náhradní výsadba stromů a keřů, není v DSP, nárokována.

**Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.**

**Vyjádření platí pouze pro veřejné vodovody a kanalizace provozované Brněnskými vodárny a kanalizacemi, a.s.**

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
útv. VHR a GIS

Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:

pan Čermák ml., pan Schořík - vodárenský provoz  
paní Havlátová, právní útvar

Příloha: 1 x PD (B – Souhrnnou technickou zprávu a D.5 Vzorové příčné řezy, si ponecháváme)

*Prodlužujeme platnost do 31.12.2020*

29.7.2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
útv. VHR a GIS