


Napěťová soustava 3~50Hz, 22kV / IT
Napěťová soustava 3PEN~50Hz, 400V / TN-C(S)

- LEGENDA:**
- stávající zákrytové plechy na kabelových kanálech
 - Zákrytové plechy, nové i stávající, na kabel. kanálech v prostoru trafostanice část. PŘEDÍ musí být pevně aretovány šrouby se zapuštěnou hlavou
 - Poznámka 1: Výškové kóty trafostanice jsou relativní, jsou vztaženy k podlaže trafostanice
 - Poznámka 2: Zaměření prostoru bylo prováděno za provozu trafostanice, kóty musí být upřesněny při realizaci obnovy
 - Poznámka 3: Hodnoty nových nosných profilů U jsou informativní, dimenzování provede stavba

 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122	Investor: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Kostelní 44, 170 00 Praha 7 IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741	
	Odpovědný projektant: Jaroslav Šolc	Hlavní projektant: Jaroslav Šolc
Obsah:	Datum: 10/2018	Číslo stavby: 10/2018
	Vedoucí projektant: Jaroslav Šolc	Číslo zakázky: RD
		Měřítko: 1:50
		Poré: D18041
Dispoziční řešení trafostanice nový stav		Číslo výkresu: 3

VEŠKERÁ PRAVA VYHAZENÁ. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.