

Váš dopis ze dne:
10.10.2018
Vyřizuje / telefon:
Ondřej Šikl / 267052639

Firma
ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U družstva Ideál 1283/13
140 00 Praha 4 Nusle

V Praze dne 02.11.2018

PRAHA 7, Kostelní, úprava stávající TS 8738, navýšení příkonu

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizaci na výše uvedenou stavbu. Předmětem stavby je výměna odběratelského transformátoru v TS 8738 250 kVA za nový 400 kVA. Před zahájením realizace je nutné projednat správnou hodnotu MTP, případně jejich výměnu s útvarem S 25 100, Měření a odečty.

Požadovaný soudobý příkon pro objekt **320 kW** bude dodán ze stávající velkoodběratelské transformační stanice **TS 8738** odběr č. **8110780293**.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaném tiskopise.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Platnost vyjádření je jeden rok

S pozdravem

Kopie: S 24 100

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5



Ing. Milan Válek

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí