



AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
Brno
602 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-36027/2018/5203/Ko

VYŘIZUJE
Ing. Dana Kopřivová
+420 541 637 302
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
9.11.2018

DSP Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova

(k.ú. Klobouky z Brna, ORP Hustopeče, kraj JM, 4-17-01)

Charakteristika akce:

Dokumentace (zprac. 11/2018) řeší dobudování jednotného systému odkanalizování v ulici Masarykova v úseku od křižovatky s ulicí Krátká a Příční, napojením stoky do stávající jednotné stokové sítě PVC DN 500, s odváděním odpadních vod do městské ČOV umístěné mimo zástavbu města. V rámci stavby budou vybudovány kanalizační přípojky v místech stávajících výustí do vodního toku. Kanalizace DN 300 v délce 341,30 m bude vedena podél Klobouckého potoka, který bude v tomto úseku zatrubněn, v rámci související stavby Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka.

I. Stanovisko správce povodí a Klobouckého potoka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a dotčeného toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru ID VÚ DYJ 1220.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, sdělujeme:

Vzhledem k záměru zatrubnění Klobouckého potoka akceptujeme návrh odkanalizování dané lokality jednotnou kanalizací, která vede za zahrádkami nemovitostí podél vodoteče. Požadujeme v maximální míře dešťové vody zasakovat na pozemcích/zahrádkách jednotlivých nemovitostí, do jednotné kanalizace pak přivádět pouze dešťové vody z přepadu akumulací na dešťovou vodu. Cílem je nezatěžovat hydraulickou kapacitu ČOV balastními vodami.

Předchozí stupeň PD nám nebyl předložen pro uplatnění našich požadavků.

II. Stanovisko přímého správce vodního toku Kloboucký potok - provozu Břeclav

Stavba bude umístěna v těsné blízkosti drobného vodního toku Kloboucký potok, IDVT: 1086530, který bude v dohledné době v této lokalitě zatrubněn. Vodní tok je ve správě Povodí Moravy, s.p. Stavba bude probíhat v kooperaci s uvedeným zatrubněním Klobouckého potoka. Záměr bude prováděn na pozemku parc. č. 1109/1, v k.ú. Klobouky u Brna, který má v majetku Město Klobouky u Brna.

Požadavky:

- Stavba bude koordinována se stavbou Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka.
- Termín zahájení prací v korytě jednotlivých toků nám bude oznámen max. 3 dny předem. Kontakt Mgr. Ladislav Toncr, 724 525 714.
- Budeme přizváni ke kontrole dokončených prací. Kontakt dtto.
- Po skončení prací nám bude předán zakres kanalizace v celé délce s uvedením hloubky uložení dle skutečného provedení.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek se záměrem souhlasíme.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí