



Pozn.: Přesné osazení zásuvek, vývodu pro digestoř, osvětlení linky apod. dle typu (výroby) linky  
Zásuvky pro "žebříky" osadit s ohledem na instalaci těchto topných těles.  
Elektrické podlahové topení napojit přes termostaty s čidlem teploty podlahy (16A)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	účel místnosti	plocha (m2)
2.01	Chodba/Kuchyň	13,8m2
2.02	Koupelna	6,9m2
2.03	Pokoj	22,9m2
2.04	Pokoj	17,3m2
2.05	Pokoj	13,8m2

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ROZVODNÁ SOUSTAVA :  
3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S

JURICAa.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Sokolov, Křížová 121

AIP : Ing. Jurica Anton

Ved. proj. : Ing. Jurica Anton

Investor : Povodí Ohře, s.p.

Projektant : Ing. Nádvořík Vojtěch

Kreslil : EPSON SC-T5200

Kontroloval : Ing. Jurica Anton

Místo stavby : Březová

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : VD Březová - domek hrázného na p.č. 523, k.ú. Březová (663697)

Charakter stavby : Stavební úpravy objektu

Stupeň PD : PD ke stavebnímu řízení

Objekt : 46/18 - D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE

Výkres : Půdorys 2.NP

Datum : VI/2019

Zakázka č. : 46/18

Formát : A4

Měřítko : 1:50

Číslo paré :

Číslo výkresu : 46/18 - D.1.4.07 - 3