





LEGENDA

- RS3 — ROZVADĚČ LEVOBŘEŽNÍHO VSTUPU
- RD4 — ROZVADĚČ OPTIKY A KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W, IP66
- PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x11W, 1h
- PRŮMYSLOVÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x100W, IP65
- 3/32A — TYPOVÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V/32A, 230V/16A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ OSVĚTLENÍ 250V/10A, IP44
- OVLADAČ OSVĚTLENÍ 250V/10A, IP44
- KRABICOVÁ ROZVODKA
- KABELOVÁ TRASA

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 3 N PE stř 50Hz 230/400V / TN-C-S
2= 24V ss, SELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- MALÝM NAPĚTÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA

KABELY V HLAVNÍCH TRASÁCH V OBJEKTU NOVÉHO VSTUPU BUDOU ULOŽENY NA KABELOVÉM ROŠTU
ROŠT BUDE UPEVNĚN NA STĚNU, STROP CHODBY A VE SVISLÉM VÝKLENKU VE STĚNĚ.
ROŠT VE VLASTNÍ INJEKTÁŽNÍ CHODBĚ BUDE UPEVNĚN NA VÝLOŽNÍCÍCH
KABELY ODBOČUJÍCÍ Z HLAVNÍ TRASY BUDOU ULOŽENY V PLATOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH
V OBJEKTU VSTUPU BUDE PROVEDENO HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 235 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. JOSEF MALÝ	Hlavní inženýr projektu ING. EVA DOLEŽALOVÁ
Vedoucí výrobce ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval ING. JOSEF MALÝ	Kontroloval ING. JAN SEHNAL
Zakázkové číslo A154531
Datum ZÁŘÍ 2016	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru 09_00_253_LV.dwg

Akce

VD BOSKOVICE – REKONSTRUKCE, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VD ZA POVODNÍ

SO 09 ZABEZPEČENÍ VODNÍHO DÍLA

Příloha

DISPOZICE LEVOBŘEŽNÍHO VSTUPU

Měřítko	Číslo přílohy
1:50	09_2.5.3

Objednatel

Povodí Moravy, s.p.