

STATICKÝ VÝPOČET

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, km 0,000 – 2,400

Dilatační spáry mohou být projektantem umístěny i mimo šikmou část přelivu stupně a závěrného prahu (v závislosti na jednotlivých rozměrech stupňů) při splnění podmínky maximální délky dilatovaného úseku $L < 24$ m, dle tab. 4.5. ČSN 731201. Konstrukce nadále vyhoví.

ING. PAVEL
KOŽANÝ - STAVEBNÍ PROJEKTANT
747 05 OPAVA - MALÉ HOŠTICE
JANÁČKOVA 15 ☎ 0653/21 89 03

