



–INFORMATIVNÍ VÝKRES

- STAVIDLO NAVRŽENO STATICKY NA MAX.HLADINU 3,8m.v.sl
 - MANIPULACE SE STAVIDLEM PŘI MAX.HLADINĚ 3,8m.v.sl
 - MAX.ZDVIHACÍ SÍLA 80kN
 - TĚSNĚNÍ STAVIDLA PO SMĚRU TOKU VODY
 - DOVOLENÝ PRŮSAK DLE TNV 79 0910
 - PRŮTOČNÝ PROFIL 3000x2500
- POHON:
VÝKON 0,75kW , In 400V, 1,86A

Tento dokument je obchodním majetkem
Ševčík–Vodohospodářská zařízení a předmětem
obchodního tajemství ve smyslu §17–20
obchodního zákoníku. Nesmí být zpřístupněn
třetí osobě a nesmí být použit pro výrobní
účely bez předchozího souhlasu majitele.

This drawing must not be used for
manufacturing purposes, copied nor
communicated in any way to third
parties without written permission
from firm Ševčík–Vodohospodářská zařízení

PŘESNOST ISO 2768 –mH		TOLEROVÁNÍ ISO 8015		PROMITÁNÍ		CELK. Č. HMOT.		MĚŘITKO	
ZÁMĚR		DATA		PODPIS		JINÝ		X	
KRESLIL PETÝREK		VYR. PROJEK.		NÁZEV		ŠEVČÍK		VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ	
PŘEZKOUSEL		NORM. REF.		9/2017		STAVBA		STAVIDLOVÝ UZÁVĚR–RYBOCHOD	
SKUPINA		C. KUS./ POČET LÍSTO		ČÍSLO VÝKRESU		1–NEM–R–00		POČET LÍSTO	
SESTAVA		POZ.		ČISTÁ HMOTNOST		HR. HMOTNOST		LIST	
ST. VÝKRES		N. VÝKRES		1		16			