

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH

1. Technická zpráva , výpis prací a dodávek	ZT
2. 1. PP, Řezy kanalizace sociální zařízení údržby	K3
3. 1.PP půdorys vodovod	V5

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KANALIZACE

Sociální zařízení údržby v 1.PP

V 1-PP bude rekonstruováno sociální zařízení pro údržbu. Vzhledem k situaci, že zařizovací předměty se nacházejí v suterénu, je na připojovacím potrubí navržena zabezpečení proti vzduť vodě z kanalizace pomocí zpětných klapek samostatně pro větev s klozetem, a samostatně pro pisoár. Přístup ke klapkám bude pomocí dvířek. Stávající odpady v podlaze a stávající vpust ve sprše budou zrušeny a vodotěsně uzátkovány.

Napojení je navrženo na stávající stoupačku pod úrovní podlahy.

Kanalizace je navržena z trub HT spojovaných těsníci kroužky.

Množství splaškových vod viz výpočet potřeby v části vodovod.

Návrh, zřizování a zkoušení vnitřní kanalizace se řídí ČSN EN 12056 1-5 a ČSN EN 756760.

VODOVOD

Návrh, zřizování a zkoušení vnitřního vodovodu se řídí ČSN EN 806 -1-4, ČSN 75 5409 (755409) Systémy dodávky vody v budovách.

Sociální zařízení údržby v 1.PP

Rozvod studené a teplé vody, včetně uzávěrů, budou ve zdi vyměněny.

ZÁVĚR

Při realizaci je nutno dbát platné vyhlášky a bezpečnostní předpisy, technické ČSN EN a národní normy pro instalaci vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu, montážní a technologické předpisy jednotlivých výrobců materiálů a zařízení.

Před zahájením montážních prací je nutno ověřit sondami stávající dimenze potrubí kanalizace a vodovodu v místě napojení.

Při realizaci je nutno počítat se změnami dle nově zjištěných skutečností, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy.

Vypracoval: Jiří holub