

POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR NA DODÁVKU

PTÚ Pardubice, Z3, náhradní zdroje - 2 ks

Zpracoval:	Jaroslav Beznoska Technický pracovník dne: 1.8. 2019	
Schválil:	Ing. Jan Zajíc Ředitel závodu Roudnice n/L dne: .	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: .1.8. 2019 číslo zápisu: 6/2019	Tajemník Dokumentační komise: Volšová Jana

Specifikace požadované zákonem 137/2006 Sb.:

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky dodávky naplněny:
zajištění dodávky elektrické energie z náhradních zdrojů při výpadku energetické sítě.
2. Popis předmětu veřejné zakázky dodávky:
nákup elektrocentrál 7kVA s funkcí AVR 400/230V pro připojení PC a ŘS MVE
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
zajištění MVE proti zatopení při delším výpadku.
4. Rizika nerealizace veřejné zakázky:
vynaložení dalších finančních nákladů MVE po dlouhodobém výpadku.
5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky:
Náhradní zdroje jsou použitelné pro údržbu a provoz technologických zařízení MVE bez energetické sítě.
6. Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle:
realizaci záměru závod zajistí provoz technologie čerpadel průsaků při výpadcích a údržbě.

Podrobný popis předmětu dodávky dvou elektrocentrál

Místo určení:	MVE Lobkovice, MVE Veletov
Podrobný popis předmětu dodávky :	Elektrocentrály s funkcí AVR 7kVA 400/230V – 2 ks
Přídavná zařízení k elektrocentrálám, popř. další vybavení :	Podvozek pro manipulaci a převážení.
Požadované parametry a jejich zdůvodnění:	Elektrocentrála AVR, 7 kVA 400/230V
Odhad ceny:	120 000.- Kč bez DPH za dva stroje
Požadavky na předání, převzetí:	MVE Lobkovice -Neratovice..
Požadavky na záruku:	dle zákona
Důvod nákupu :	nový
Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované dodávky:	
Pro provoz čerpadel v nouzovém režimu, viz plán NZ HK	
V případě náhrady stávajícího DM uvést:	není náhradou