

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 14. 10. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace – Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města“ obdržel dne 9. 10. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmetné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazu a odpověď na něj.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádám zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:


1. Projektová dokumentace a soupisy prací obsahují vrstvu kalený štěrk KŠ tl.100mm jako kryt zemních hrází (obslužných cest). Vrstvu „kalený štěrk“ platné normy neznají. ČSN 736127, která zmiňovala kalený štěrk, byla zrušena v roce 2008. Podle jakých předpisů se bude zkoušet její provedení? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

V prováděcí dokumentaci bylo použito staré technologie „kalený štěrk“ dle již neplatné ČSN 73 6127 jako finální vrstvy na koruně hráze. Tato vrstva bude nahrazena „vibrovaným štěrkem“ dle ČSN 73 6126-2. Podle této normy bude také posuzováno její provedení. Změna bude zohledněna v realizační dokumentaci a v nejbližším vydaném soupisu prací. Zadavatel nechce zatěžovat dodavatele častými změnami soupisu prací, a proto vydá nový soupis prací až při dalších změnách, které budou mít podstatný vliv na nabídkovou cenu.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_48598.html

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.