

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 22. 10. 2019

**Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení –
„VD NM, oprava přemostění přelivného objektu dolní zdrže“**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD NM, oprava přemostění přelivného objektu dolní zdrže“ obdržel prostřednictvím E-ZAK dotazy účastníků vztahující se k veřejné zakázce.

Dotazy ze dne 21. 10. 2019 (ve 12,26 hod)

Dotaz č. 1:

SO 201.2, položka č. 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ uvádíte provizorní vlnolam. Z projektové dokumentace není zřejmé, jak má přímo vypadat, byť je uvedeno v technické zprávě předpoklad ocelových barelů zavěšených na ocelovém laně. Prosím o detailnější rozpis.

Odpověď:

Provedení vlnolamu je věcí zhotovitele, tedy jeho technických možností. Jeho účelem musí být snížení vlivu vln při provádění sanací spodní stavby. Může být proveden pro každé pole nebo pro každý pilíř samostatně.

Dotaz č. 2:


SO 201.1, položka DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - nové rámy a VODOTĚSNÉ poklopy šachet. Je možné je prosím podrobněji specifikovat? Pro potřeby ocenění je důležitý alespoň rozměr.

Odpověď:

Tvarově jsou poklopy vykreslené ve výkresu č. 6 Tvar pilířů. Jedná se o poklopy, které zakývají kabelové šachty, propojovací žlab a šachty pro transmisi. Vše je v atypických rozměrech.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_inbox_49031.html

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-