



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Stavební úpravy v areálu „Borek“
Evidenční číslo VZ	Z2019-030413
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 29. 10. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 43: Máme dotaz ohledně kuchyňských linek. Opravdu požadujete povrchovou úpravu z HPL desek? Běžně se užívají desky s povrchovou úpravou CPL, jedná se o podstatně cenově výhodnější variantu.

Odpověď č. 43: Investor uvažuje HPL laminát.

Dotaz č. 44: Dle PD mají být korpusy kuchyňských linek provedeny v dekoru dřeva a dvířka v bílé barvě se strukturou dřeva. Opravdu požadujete takový korpus, když nebude pohledově viditelný? Dále prosíme o upřesnění dekoru polic.

Odpověď č. 44: Pro účely VZ neuvažuje zadavatel změnu zadávacích podmínek. Vlastní police lze ocenit v bílé variantě. Výběr konkrétních dekorů pak bude podléhat dodatečnému výběru investora.

Dotaz č. 45: Prosíme o upřesnění madel na kuchyňská dvířka nebo stanovení minimálního standardu, v takovém počtu madel bude mít vybraný tip madel výrazný vliv na cenu.

Odpověď č. 45: Investor předpokládá úchytku typu „hrazdička“, kulatý průměr 12 mm, materiál kov, délka dle typu použití.

Dotaz č. 46: Prosíme o upřesnění minimálního standardu u vestavných spotřebičů kuchyňských linek pro srovnatelné ocenění všemi účastníky VŘ.

Odpověď č. 46: Sklokeramická deska, 4 varné zóny, $P > 5900 \text{ W}$, ukazatel zbytkového tepla, automatické bezpečnostní vypínání

Sklokeramická deska, 2 varné zóny, $P > 2900 \text{ W}$, ukazatel zbytkového tepla, automatické bezpečnostní vypínání

Digestoř výsuvná, s LED osvětlením, s regulací stupně výkonu odsávání, nerezové provedení, s tukovým filtrem, $V_{\max} > 300 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$

Mikrovlnná trouba: objem $> 20 \text{ l}$, mechanické nastavení výkonu a časovače, s otočným talířem



Lednice: objem chladničky >99 l, objem mrazáku > 15 l. Energetická třída min. A+,
hlučnost <40 dB, skleněné police

Dotaz č. 47: Vzhledem ke značnému množství uveřejněných dodatečných informací a s tím souvisejících úprav soupisu prací, prosíme o přiměřené prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek.

Odpověď č. 47: Vzhledem k charakteru dotazů a lhůtě pro podání nabídek zadavatel nad prodloužením lhůty neuvažuje.

V Kladrubech nad Labem dne 29. 10. 2019

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek