

**ŠINDLAR s.r.o.
Eva Kaválová
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
6.2.2018

NAŠE ZNAČKA
1096928644

VYŘIZUJE / LINKA
Pátková / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 8.2.2018

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř.km 4,735-4,885**“ sdělujeme následující:

- ve Vašem zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Toto zařízení distribuční soustavy není ve smyslu § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení NN a nesmí být zamezen přístup k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.

Souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení za dodržení výše uvedených podmínek.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 120

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.