

Váš dopis zn.: ZNOP-02-2017-0058
Ze dne: 11.5.2017
Naše značka: AQUA/709/2017/Lu
Vyřizuje: Jitka Luňáková
Telefon: 494 539 154
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

Rychnov n. Kn. dne: 31.5.2017

Šindlar s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

89/05/17

Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř.km 4,735 – 4,885“ v k. ú. Kvasiny

Žadatel: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec králové (veronika Kovářová, tel. 495 402 560; e-mail: kovarova@sinldar.cz)

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaného vodovodu. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu **nutno vodovod vytyčit**. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zákres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu.



AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou


Bc. Jakub Dragoun
Vedoucí provozu technické pomoci

Příloha:

1

Na vědomí:
P. Gois

*Počet příloh:1
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta:S10*



AQUA SERVIS

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou