

Váš dopis zn.
Naše značka 17-01063
Vyřizuje Korda Pavel
Telefon +420 775 857031
GSM brána +420 606 736008
E-mail korda@vakna.cz
Datum 10.03.2017

Ing. Jaroslav Branda
Pod Lesem 215
54932 Velké Poříčí

Žádost o vyjádření - Staré Město n.M. Rekonstrukce koryta

p.p.č. 1916/12 Náchod, p.p.č. 2037 Náchod, p.p.č. 2232 Náchod, p.p.č. 1918 Náchod, p.p.č. 5/1 Staré Město nad Metují, p.p.č. 7/1 Staré Město nad Metují, p.p.č. 7/2 Staré Město nad Metují, p.p.č. 423/4 Staré Město nad Metují, p.p.č. 8/2 Staré Město nad Metují, p.p.č. 9/1 Staré Město nad Metují, p.p.č. 13/1 Staré Město nad Metují, p.p.č. 13/2 Staré Město nad Metují


Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod, kanalizace

Před zahájením projekčních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. a jejich přesnou trasu je třeba ověřit u jejich vlastníků.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme při splnění následujících podmínek:

1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude při navrhování kapacity koryta uvažovat s odlehčováním množstvím z odlehčovací komory jednotné kanalizace ve výši 3 m³/s. Dále bude uvažovat s plánovaným přepojením zatrubené vodoteče a dešťové kanalizace, v situaci naznačené potrubí B 500.
2. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou provedeny řezy otevřeným korytem se zákřesem kanalizace pro veřejnou potřebu a navrženými opatřeními pro její ochranu.
3. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.
4. Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401 a ČSN 75 6101.
5. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení.


Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD