

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.:

na profil

Vyřizuje: Michaela Pöschlová  
Tel.: +420 474 636 277  
Mobil:  
E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 15.11.2019

Kontaktní  
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:**

### **Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace**

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, uveřejňujeme odpověď na dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení:

#### **Dotaz účastníka:**

Dobrý den,  
žádáme zdvořile o zaslání dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce:

V zadávací dokumentaci jsou v článku 2, odst. II. část – Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech a odst.III. část – Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech identické popisy předmětu plnění v odstavcích „Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění: ...“(str. 4 – 6 ZD).

Žádáme proto zadavatele o zveřejnění opravy předmětu plnění k příslušné části VZ, která není uvedena v zadávací dokumentaci správně.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel mění zadávací podmínky v II. části ZD, str. 4.

### **II.část - Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech**

#### **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

1 065 328,00 Kč bez DPH

Autorský dozor bude řešen samostatně příkazní smlouvou.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění

stavby (DSJ) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění:

Projektová dokumentace se bude týkat rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech.

Úsek se nachází na toku Mandava od hranice obce Staré Křečany v ř. km 17,6 po most u č. p. 213 v ř. km 19,5. Úsek nezahrnuje již zrealizované či projektované části úprav toku v k.ú. Staré Křečany. Cílem oprav by mělo být celkové sjednocení kapacity na vhodný průtok tak, aby na sebe nenavazovaly úseky s rozdílnou kapacitou, která je v současnosti zhoršena zejména tím, že koryto je místy zúženo v důsledku svalení původního zdiva. Tok byl v celém úseku opevněn zdivy nasucho, případně na maltou cementovou, která jsou narušena stářím a průchodem povodní v minulých letech. V rámci opravy požadujeme opravit úseky zdiva na MC podél komunikací. Výška zdiva bude 1,4 - 1,7m.

Součástí PD také bude stavebně tech. průzkum:

návrh na min. stavebně tech. průzkum:

10 x sondy pro ověření inženýrských sítí

10 x sonda pro ověření kce stávajících zdí za účelem klasifikace pro rozsah bourání objektů a opravy zdi

10 x sonda pro ověření základové spáry (budoucí nové)

2 x pasportizace budov a staveb na přilehlém pozemku: č.p. 227 a č.e.49 Varnsdorf

8 x ověření - stanovení únosnosti mostku

soubor ověření - stanovení únosnosti místních komunikací

Součástí díla jsou posudky, výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným zábořem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zároveň dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **prodlužujeme lhůtu pro otevírání nabídek** a upravujeme bod 9 Zadávací dokumentace – textová část takto:

Lhůta pro podání nabídek

Datum a hodina: **12.12.2019 do 09:00 hodin**

Příslušná volba „Podat nabídku“ se ve lhůtě pro podání nabídek zobrazuje na stránce s informacemi k veřejné zakázce na profilu zadavatele pouze dodavateli registrovanému a přihlášenému v E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v úvodu této

zadávací dokumentace (detailně viz KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK).

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

**Otevírání nabídek:**

Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.



Ing. Zbyněk Folk  
Generální ředitel

Přílohy:

- 1) NOVÝ Návrh SoD – A\_10\_2019\_2. část

