



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/053559

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
29.11.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 22.11.2019 poskytnul „vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2“, kde v odpovědi na dotaz č. 1 uvedl požadavek:

„Hydroizolační folie bude mít tloušťku 2,0 mm, materiál HDPE, šířka role je předmětem volby zhotovitele a je závislá na dostupnosti výrobků na trhu. Ztrátě je sjednoceno na 15%. Vysoké nároky na kvalitu provedení hydroizolace (způsob svařování a zkoušky) jsou z důvodu požadavku na zajištění dlouhodobého fungování stavby a zamezení případných průsaků vody korytem toku a jsou v souladu se standardy výrobců tohoto druhu folie. Po přehodnocení prostorových podmínek zadavatel odstupuje od požadavku dvojitého svaru a zkoušky natlakováním. Zkoušky budou provedeny mechanické a to kontrolní jehlou a dále odtrhem. Materiál a tloušťka folie, typ zkoušek byly v textech projektové dokumentace a výkazu výměru sjednoceny se zde uvedenými informacemi. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr a upravenou projektovou dokumentaci (oddíly D.1.2.; D.1.A.8).“

Zadavatel opomenul upravit položku výkazu výměr související s tímto požadavkem.

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, kde v SO 01 Rekonstrukce koryta, ř. km 4,725 - 4, 885 byla položka č. 113 "fólie zemní hydroizolační PVC tl 2mm" nahrazena položkou "fólie zemní hydroizolační HDPE tl 2mm".

Zadavatel v této souvislosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.12.2019 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 16.12.2019

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: Upravený soupis prací – výkaz výměr

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html